Profil 1
ODCINEK A - Kanalizacja sanitarna
Podziałka 1:100/500

Nr działki,	68/1
Rodzaj nawierzchni	jezdnia asfaltowa



P.p.=335,00

	S.0		S.1		S.2		S.3		S.4		S.5
Rzędna istniejącego terenu	348,91		349,52		350,30		350,55		350,95		352,30
Rzędna dna proj. kanału	347,41		348,04		348,44		348,60 / 348,95		349,35		350,70
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,50		1,48		1,86		1,95 / 1,60		1,60		1,60
Długość odcinka		15,5		20,0		32,0		22,5		30,0	
Proj. spadek kanału, odległość		L=15,5 i=4,1 %		L=20,0 i=2,0 %		L=32,0 i=0,5 %		L=22,5 i=1,8 %		L=30,0 i=4,5 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200, PVC-U, SN8, SDR 34										

Hektometr i odległości: 0 – 10,5 – 15,5 – 28,5 – 35,5 – 40,0 – 47,0 – 67,5 – 76,5 – 90,0 – 95,5 – 99,5 – 1 – 7,0 – 15,0 – 20,0

Profil 2
PRZYŁĄCZE P1
Podziałka 1:100/500

68/1	22	
asfalt	teren gruntowy utwardzony	



P.p.=340,00

	S.3		S.1.1		S.1.2
Rzędna istniejącego terenu	350,55		350,57		350,34
Rzędna dna proj. kanału	348,60		348,68		348,84
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,95		1,89		1,50
Długość odcinka		5,0		7,5	
Proj. spadek kanału, odległość		L=5,0 i=1,5%		L=7,5 i=2,0%	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160, PVC-U, SN4, SDR 41				
Hektometr i odległości	0		5,0		12,5

Profil 3
PRZYŁĄCZE P1
Podziałka 1:100/500

22	
teren gruntowy utw.	



P.p.=340,00

	S.1.2		Bud
Rzędna istniejącego terenu	350,34		350,23
Rzędna dna proj. kanału	349,37		349,43
Zagłębienie dna od terenu istn.	0,97		0,80
Długość odcinka		4,0	
Proj. spadek kanału, odległość		L=4,0 i=1,5 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160, PVC-U, SN4, SDR 41		
Hektometr i odległości	0		4,0

Profil 4
PRZYŁĄCZE P1
Podziałka 1:100/500

22	
teren gruntowy utw.	



P.p.=340,00

	S.1.2		Bud
Rzędna istniejącego terenu	350,34		350,00
Rzędna dna proj. kanału	348,84		348,96
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,50		1,04
Długość odcinka		8,5	
Proj. spadek kanału, odległość		L=8,5 i=1,5 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160, PVC-U, SN4, SDR 41		
Hektometr i odległości	0		8,5

Profil 5
PRZYŁĄCZE P2
Podziałka 1:100/500

22	
asfalt	kostka betonowa



P.p.=340,00

	S.5			S.2 ist.
Rzędna istniejącego terenu	352,30			352,52
Rzędna dna proj. kanału	350,70			350,89
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,60			1,63
Długość odcinka		12,0		
Proj. spadek kanału, odległość		L=12,0 i=1,6 %		
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160, PVC-U, SN4, SDR 41			
Hektometr i odległości	0	3,0		12,0

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

dot.: zadania pn.:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Krośnieńskiej w Jeleniej Górze"

SKALA 1:500

UWAGA:
głębokość osi istniejących instalacji
(np.g63, gł. osi=1,0m) podano w przybiżeniu

E M - P R O J E K T Firma Handlowo-Usługowa
58 - 500 Jelenia Góra • ul. Sudecka 51 • NIP 619-139-22-30
tel kom: 0 504 053 734 (075) 647 40 32 malinowskijarek@o2.pl

Temat :	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W ULICY KROŚNIEŃSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE	
Lokalizacja :	Jelenia Góra - Cieplice, ul. Krośnieńska dz. nr 30/5 (AM4), 81/1 (AM5), 68/1 (AM5), 22 (AM4) - OBRĘB CIEPLICE - VII, Jednostka ewidencyjna 026101_1, M. Jelenia Góra	
Inwestor :	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. zo.o. w Jeleniej Górze, pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra	
Projektant :	mgr inż. Rodryk Świerczok nr upraw. 595/01/DUW	podpis:
Projektant:	inż. Jarosław Malinowski nr upraw. 594/01/DUW	podpis:
Rysunek : PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ	skala rys. 1:100/500	data : czerwiec 2013
		2.1