



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze**

**58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516**

**Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000150045**

NIP 611-020-41-61

REGON 230179280

Kapitał zakładowy: 223 874 000,00

Jelenia Góra, 12.09.2013r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

**Dla zamówienia na robotę budowlaną "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami w ulicy Krośnieńskiej w Jeleniej Górze"**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

TDI/321/24/2013

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie zastosowania muf składanych dwuczęściowych o średnicach 225mm i 110 mm w pozycjach przedmiaru l.p. 26 w ilości 5szt., pozycja 41 w ilości 8 szt. oraz pozycja 44 w ilości 53 szt. ponieważ w opisie technicznym nie ma na ten temat wzmianki.

Odp. 1

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zastosowania muf składanych dwuczęściowych o średnicach 225mm i 110mm wyjaśniamy, iż rury te pełnią funkcję rur osłonowych dla istniejących przeszkód uzbrojenia podziemnego (kable, rurociągi) i ich zastosowanie jest niezbędne.

W pozycjach przedmiaru [25, 26 i 27 zamiast szt. 5 powinno być szt. 13] w pozycji [40, 41 i 42 ilość została podana prawidłowa tj. – szt. 8] w pozycji [43, 44 i 45 zamiast szt. 53 powinno być szt. 13].

W punkcie 2.3.7 opisu technicznego określono ogólnie sposób zabezpieczanie kolidującego uzbrojenia podziemnego - natomiast w przedmiarze podano szczegółowe rozwiązania.

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Jastrzębski

.....
(pieczęć i podpis)