



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze**

**58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516**

**Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000150045**

NIP 611-020-41-61

REGON 230179280

Kapitał zakładowy: 223 874 000,00

Jelenia Góra, 21.10.2013r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla zamówienia na robotę budowlaną "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radomierz"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

TDI/321/27/2013

Pytanie 1

W Projekcie budowlanym oraz w ST nie są sprecyzowane parametry podsypki i obsypki rurociągów. Czy Zamawiający wymaga wykonania podsypki i obsypki? Jeżeli wymaga, to prosimy o podanie ich parametrów.

Odp. Tak Zamawiający wymaga podsypki i obsypki o parametrach:

- obsypka 15 cm ręczne zasypanie, ubijanie zasypanki warstwowo
- podłoże piaskowe 10-15 cm (w stanie zagęszczonym) w temp. powietrza nie niższej niż 0°C (zalecane +5°C)

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego uzgodnienia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa znak GK.O.7021.15.1.2013 z dnia 17.07.2013, w sprawie odbudowy drogi wewnętrznej dz. nr 7 (AM7) i 1/2 9AM19), o której mowa w pkt. 2.2.2. Projektu Budowlanego na przedmiotowe zadanie.

Czy Zamawiający potwierdza odbudowę nawierzchni gruntowej mieszanką kamienną 0/30 gr. 25 cm na w.w. działkach

Odp. 2

Zamawiający zamieści na stronie internetowej uzgodnienia Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa znak GK.O.7021.15.1.2013 z dnia 17.07.2013.

Odbudowę nawierzchni należy prowadzić zgodnie w/w uzgodnieniem.

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Jastrzębski

(pieczęć i podpis)