



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze**

**58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516**

**Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000150045**

NIP 611-020-41-61

REGON 230179280

Kapitał zakładowy: 223 874 000,00

Jelenia Góra, 28.10.2013r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla zamówienia na robotę budowlaną "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radomierz"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

TDI/321/27/2013

Pytanie 8

W przedmiarze robót w pozycji 10 jest przyjęta rura PE 225 mm według nas jest to rura z za małą średnicą, do rury przewodowej PE 200 mm. Ponieważ do rury osłonowej nie zmieści się rura z płozami dystansowymi. Naszym zdaniem rura osłonowa powinna mieć średnicę 300mm

Odp. 8

Zamawiający wymaga zastosowania rury osłonowej o średnicy \varnothing 300

Pytanie 9

W projekcie budowlanym w punkcie 2.3.2 dotyczącego zaworu na i odpowietrzającego projektant dobrał zawór firmy Hawle nr kat.9835, ale jest to zawór do sieci wodociągowej a nie kanalizacji sanitarnej. Producent zaworu nie poleca zaworu wodociągowego do kanalizacji z powodu częstego zapychania się. Proszę o potwierdzenie który zawór ma być montowany zawór do kanalizacji jest kilkakrotnie droższy.

Odp.9

Zamawiający wymaga zastosowania zaworu odpowietrzającego do kanalizacji sanitarnej Hawle 9864 z połączeniem kołnierzowym.

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Jastrzębski

(pieczęć i podpis)