

Zestawienie pomieszczeń I piętra			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m2)	Rodzaj posadzki
1.1	Pom. kierownika	14.72	pł. ceram.
1.2	Sekretariat	15.03	pł. ceram.
1.3	Z-ca kierownika	15.03	pł. ceram.
1.4	Pokój mistrzów	30.69	pł. ceram.
1.5	Sekcja opomiarowania	24.74	pł. ceram.
1.6	Komunikacja	54.26	pł. ceram.
1.7	Magazyn	10.15	pł. ceram.
1.8	WC	4.72	pł. ceram.
1.9	Pom. porządkowe	2.12	pł. ceram.
1.10	Pom. socjalne	13.54	pł. ceram.
1.11	Szatnia monterów sekcji opomiarowania	20.95	pł. ceram.
1.12	Klatka schodowa	5.01	pł. ceram.
	Suma ogólna:: 12	210.97	

INSTALACJE GRZEWCZE
RZUT 1 PIĘTRA

OPIS:

1. zamknięte naczynie wzbiorcze typ NG 35 firmy Reflex o pojemności 35litrów , podłączenie R ¾ "
2. zaizolowany cieplnie rozdzielacz Dn 15cm L=1.05m, zasilający: inst. c.o., c.w.u. i centralę wentylacyjną
3. elektroniczna pompa obiegowa DN 32 typ UPS 32-120 firmy Grundfos,Q= 0,95m3/h, H=8m - obieg centrali wentylacyjnej
4. elektroniczna pompa obiegowa DN 32 typ ALFA2 32-80 firmy Grundfos, Q= 0,86m3/h, H=5.5m - obieg instalacji c.o.
5. elektroniczna pompa obiegowa DN 25 typ Magna 25-100 firmy Grundfos, Q= 0,96m3/h, H=0.8m - obieg instalacji c.w.u.
6. biwalentny podgrzewacz c.w.u. z grzałką elektryczną o poj. 400l typ VITOCELL 100-B CVB firmy Viessmann
7. zespół pompowy solarny zawierający: naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, pompy , ukł. napełniania
8. elektroniczna pompa obiegowa DN 25 typ Magna 25-100 firmy Grundfos - cyrkulacja
9. trójdrozny zawór mieszający DN 25

OPIS:

- projektowana instalacja solarna
- projektowana instalacja c.o.
- +20°C 2090W - temperatura obliczeniowa pomieszczenia obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło
- grzejnik firmy Purmo z głowicą termostatyczną
- R6 - rozdzielacz 6-cio obiegowy w szafce podtynkowej
- R7 - rozdzielacz 7-mio obiegowy w szafce podtynkowej

ArCADa®
58-500 JELENIA GÓRA/PL
PL. RATUSZOWY 17/18/10
STUDIO ARCHITEKTONICZNE

Obiekt	Budynek biurowo-socjalny
Adres inwestycji	Jelenia Góra, ul. Ceglana 7
Tytuł rysunku	Instalacje grzewcze - Rzut 1 piętra
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.
Projektant:	mgr inż. Anna Siwek nr upr. 271/DOŚ/07
Sprawdzający	mgr inż. Cezary Konwa nr upr. DOŚ/IS/5831/01

Specjalność	Branża	Skala	Data	Dziennik nr	Nr rysunku
PW	Instal. sanitarne	1 : 100	05.11.2013	10, AM7	S6