



przewód uziemiający połączyć przez spawanie z uziołem fundamentowym lub uziemieniem otokowym

złącze kontrolne ZK-4 na wysokości 0,9 m w puszcze izolacyjnej p/t

przewód uziemiający połączyć przez spawanie z uziołem fundamentowym lub uziemieniem otokowym

złącze kontrolne ZK-1 na wysokości 0,9 m w puszcze izolacyjnej p/t

złącze kontrolne ZK-2 na wysokości 0,9 m w puszcze izolacyjnej p/t

przewód uziemiający połączyć przez spawanie z uziołem fundamentowym lub uziemieniem otokowym

złącze kontrolne ZK-3 na wysokości 0,9 m w puszcze izolacyjnej p/t

przewód uziemiający połączyć przez spawanie z uziołem fundamentowym lub uziemieniem otokowym

# RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

ArcADA®					STUDIO ARCHITEKTONICZNE PL. RATUSZOWY 17/18/10 58-500 JELENIA GÓRA PL.	
Obiekt	Budynnek biurowo-socjalny					
Adres	Jelenia Góra ul. Ceglana 7					
Inwestycji	Rzut dachu - instalacja odgromowa					
Tytuł rysunku	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.					
Inwestor	inż. Zbigniew Gacek					
Projektant	upr. w specj. proj. instal. elektr. nr 2331/92					
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Zawadzki					
	upr. w specj. proj. instal. elektr. nr 17/97					
Stadium	Branża	Skala	Data	Działka nr		Nr rysunku
PW	Instal. elektr.	1:100	05.11.13	10, AM7		E-6