



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

Jelenia Góra, 25.04.2014r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wzgórze Wandy i Kosmonautów w Jeleniej Górze”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

TDI/321/7/2014

Pytanie 2

Prosimy o precyzyjne określenie zakresu dostawy inwestorskiej SIWZ stanowi: „Zamawiający w ramach dostawy inwestorskiej dostarczy Wykonawcy 5 szt. hydrantów p.poż. naziemnych DN80”. Czy zapis ten oznacza, że Zamawiający dostarczy Wykonawcy 5 kompletnych węzłów hydrantowych, w skład których wchodzi hydrant naziemny DN80, kolano ze stopką DN80 żel., zasuwą odcinającą DN80 z trzpieniem i skrzynką uliczną?

Odpowiedź 2

Zamawiający przekaze Wykonawcy zadania 5 kompletnych węzłów hydrantowych p.poż. naziemnych DN80.

PREZES ZARZĄDU
mgr Wojciech Jastrzębski