



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

Jelenia Góra, 14.11.2014r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

"Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

NP/321/24/2014

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza aby wymiana przedmiotowego wodociągu wykonana została metodą bezwykopową - crackingiem statycznym?

Odpowiedź 1

Z uwagi na fakt, że sporządzony projekt budowlany na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze” nie przewidywał realizacji prac budowlanych metodą krakingu statycznego oraz z uwagi na wydane pozwolenie na budowę na wykonanie zadania metoda wykopową, Zamawiający nie przewiduje realizacji zadania metodą krakingu statycznego lub zastosowanie innej metody bezwykopowej.

PREZES ZARZĄDU

mgr Wojciech Jastrzębski

(podpis i pieczęć)