



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

Jelenia Góra, 13.07.2016r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Os. Panorama w Jeleniej Górze

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

NP/321/11/2016

Pytanie 1

Prosimy o udzielenie informacji o sposobie wykonania prac na zadrzewionym odcinku pomiędzy studniami S3 a S7. Odcinek ten o głębokości nawet powyżej 5m jest niemożliwy do wykonania w podanej technologii czyli bez usunięcia wielu drzew i to w okresie ochronnym oraz uzyskania na to zgody stosownych instytucji, które nie są zawarte w dokumentacji.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza wykonanie kanału na zadrzewionym odcinku metodą bezwykopową.

PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Z upoważnienia Zarządu Spółki
KIEROWNIK DZIAŁU GOSPODARSTWA PRAWNEGO
(podpis i pieczęć)
mgr Jacek Makowski