


OZNACZENIA

- 1. OPASKA KOŁNIERZOWA 200/100 DLA RUR PE
- 2. Rura PE D 110
- 3. ZASUWA DN100
- 4. PROSTKA ŻEL. DN100
- 5. KOLANO ZE STOPKĄ
- 6. HYDRANT DN100

Hydranty montować: -min. 2m od dróg

- min. 5m od budynków.



PRACOWNIA PROJEKTOWA					
<div><div></div><div>SANGAZ</div></div>			INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ		
ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA					
TEMAT:	Budowa sieci i przyłączy wodociągowych, Jelenia Góra ul. Karola Mierki				NR UMOWY:
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY				SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU:	Montaż hydrantu				-
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	NR RYS.: 4
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	04.2015		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wojska	113/DOŚ/07	04.2015		