



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

Jelenia Góra, 19.04.2017r.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dla zamówienia na roboty budowlane pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Bema w Jeleniej Górze”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

NP/321/6/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, informuje, iż SIWZ - część I – Instrukcja dla Wykonawców- pkt. 4.1. uzupełnia się o zapis:

Z uwagi na różnicę w oznaczeniu sieci i przyłączy pomiędzy wycenionym przedmiarem robót a PZT, za obowiązujące należy uznać oznaczenie sieci i przyłączy wodociągowych z rur PE 100, SDR 11 PN 16.

Niniejsza zmiana zostanie zatwierdzona na etapie realizacji robót budowlanych w ramach nadzoru autorskiego

PWIK „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze
Z upoważnienia Zarządu Spółki
KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJO-PRAWNEGO

mgr Jacek Majkowski
(podpis i pieczęć)