




Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

10. Przy odbiorze końcowym tłoczni oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych należy dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza powinna być sporządzona na kopii mapy zasadniczej na pełnej sekcji mapy w skali 1:500 w wersji papierowej i elektronicznej oraz należy przedłożyć raport z telewizyjnej inspekcji TV wybudowanego kanału sanitarnego.
11. Utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych oraz przewodów kanalizacji sanitarnej we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym pozostaje w gestii PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.
12. Wzdłuż projektowanych przewodów kanalizacyjnych należy zachować pas techniczny, na którym zabronione jest wznoszenie budynków i budowli, ogrodzeń, prowadzenie trwałych nasadzeń (drzew, krzewów) oraz tym podobnych prac powodujących ograniczenia w dostępie do przewodów lub mogących negatywnie wpływać na stan techniczny rurociągów.
13. W przypadku sieci i przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych w drogach publicznych przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz uzyskać decyzje na umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasach drogowych dróg publicznych.
14. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci kanalizacyjnych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu, prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem przedstawicieli operatora danej sieci technicznej.
15. Uzgodnione usytuowanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych stanowiące uzbrojenie terenu podlega przed rozpoczęciem robót wytyczeniu przez uprawnione jednostki do prowadzenia prac geodezyjnych.
16. Integralną częścią n/n uzgodnienia jest ostemplowany projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków.
17. Zatwierdzenie projektu traci ważność po dwóch latach od daty jego uzgodnienia.


WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Mariola Lipska

Otrzymują:

1. Projektant,
2. TOK-w/m,
3. TAE-w/m,
4. TIR-a/a.

Sprawę prowadzi:

Dział Inwestycji i Rozwoju
Miłosz Służewski