



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

Jelenia Góra, 04.07.2018r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ – część 2

Dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane
pn.: „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka
w Jeleniej Górze”

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
NP/321/14/2018

Pytanie 4:

Proszę o wskazanie lokalizacji likwidacji istniejącej sieci wskazanej jako L=108m i 4 studnie, czy jest to przepięcie istniejącej sieci?

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że lokalizacja istniejącej sieci przeznaczonej do likwidacji opisana jest w Załączniku na 1 do OPZ – dokumentacja projektowa cz.2- zip. w pliku pn.: „RYS. NR 2 – PZT” i zaznaczona szarą linią z „x”. Natomiast w Załączniku na 1 do OPZ – dokumentacja projektowa cz.2- zip. w pliku pn.: „RYS.3 PROFIL. KANAL. SANITARNEJ” wskazano studnie do likwidacji. Sposób likwidacji istniejącej sieci opisany jest w Załączniku na 1 do OPZ – dokumentacja projektowa cz.2- zip. w pliku: „OPIS DO PB PRZEBUDOWY KANAL. SANITARNEJ” na stronie 10 w przedostatnim akapicie.

PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
z upoważnienia Zarządu Spółki
K I E R O W N I K
Działu Organizacyjno-Prawnego
mgr Jolanta Gerono