



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

Jelenia Góra, 18.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:
„Uzbrojenie działek gruntowych w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze”

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
NP/321/20/2019

Pytanie 1:

Niniejszym wnosimy o wyjaśnienie następującej niejasności:

Projekt Budowlany obejmujący przedmiot zamówienia wskazuje na potrzebę zainstalowania węzłów hydrantowych w ilościach:

- hydranty nadziemne Dn80 – 3 kpl.
- hydranty podziemne Dn80 – 1 kpl.

Tymczasem w załączniku nr 1.1 do formularza oferty występuje tylko pozycja obejmująca hydranty nadziemne Dn80 – 3 kpl. Hydrant podziemny nie występuje. Podobna sytuacja występuje w przypadku zasuw Dn80. Wyszczególniono 3 kpl. Czy jest to pomyłka czy celowe pominięcie Zamawiającego?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że zrezygnował z zabudowy na sieci hydrantu ppoż. podziemnego, natomiast ilość zasuw – 3 sztuki (do hydrantów) jest zgodna z ilością hydrantów nadziemnych (3 sztuki), co ma odzwierciedlenie w Załączniku nr 1.1 do formularza oferty. W związku z powyższym Załącznik nr 1.1 do formularza oferty pozostaje bez zmian.

PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
z upoważnienia Zarządu Spółki
K I E R O W N I K
Działu Organizacyjno-Prawnego
mgr Jolanta Gerono