



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

Jelenia Góra, 04.03.2020 r.

NP/321/3/2020/MOF

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ulicy Zaulek w Jeleniej Górze”

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
NP/321/3/2020

Pytanie 1:

Proszę o informację jaki ma być typ zasuw? W przedmiarze są E1, natomiast w specyfikacji i opisie technicznym E2, oraz jaka zabudowa długa czy krótka?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że:

- zabudowa ma być długa wg normy PN-EN 558 przy montażu bezpośrednio w ziemi;
- zasuwu typu E1, zgodnie z pozycjami wyspecyfikowanymi w Wycenionym Przedmiarze Robót.

PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
z upoważnienia Zarządu Spółki
K I E R O W N I K
Działu Organizacyjno-Prawnego
mgr Jolanta Gerono

.....
(podpis i pieczęć)

Sprawę prowadzi:
Dorota Budrewicz-Śliwa
Tel.: 75 730 35 18