



znak sprawy JG-PR-2010-1/52/53

Jelenia Góra, dnia 20-10-2010 r.

## Wg Rozdzielnika

**dotyczy: postępowania nr JG-PR-2010-1 o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. Kontrakt JG-PR-2010-1.1 „Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni” oraz Kontrakt JG-PR-2010-1.2 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki”.**

W związku ze zgłoszeniem zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla powyższego postępowania przetargowego Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, Poz. 759) zamieszcza poniżej wyjaśnienia do SIWZ. W celu zachowania ciągłości numeracji zgłoszonych zapytań, niniejsze wyjaśnienia rozpoczęto od numeru 18. Wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 1 - 17 zostały przekazane pismem znak: JG-PR-2010-1/42 z dnia 11-10-2010 r., JG-PR-2010-1/43/47 z dnia 18-10-2010 r. oraz JG-PR-2010-1/48/49/50 z dnia 19-10-2010 r.

**18. „Prosimy o zmianę limitów w rozumieniu pkt 18.2.d na limit na jedno i wszystkie zdarzenia. Proponowany dla tych ryzyk limit na zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń nie jest praktykowany na naszym rynku ubezpieczeniowym i zawarcie polisy w takim kształcie może okazać się niemożliwe. Zmiana tego limitu na wyższy, ale z ograniczeniem liczby zdarzeń nie pogorszy warunków ubezpieczenia Zamawiającego, a pozwoli na zawarcie ubezpieczenia zgodnie z wymogami i praktyką rynku w tym zakresie”.**

**Ad.18.** Zamawiający zmienia zapisy we wzorze Załącznika do Oferty (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Część I Formalno – Prawna, Tom 1 Instrukcja dla Wykonawców, Załącznik nr 2) w następujący sposób:

### Skreśla się wiersz:

Maksymalna kwota ubezpieczenia od ryzyka Zamawiającego	18.2 (d)	1 000 000 PLN za wydarzenie niezależnie od ilości wydarzeń <sup>8</sup> lub 2 000 000 PLN za wydarzenie niezależnie od ilości wydarzeń <sup>9</sup>
--	----------	--



**Do załącznika do oferty wprowadza się zapis o następującej treści:**

<i>Minimalna kwota ubezpieczeń Robót i Sprzętu Wykonawcy</i>	18.2	110 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
<i>Maksymalne potrącenie na ubezpieczenie ryzyka Zamawiającego</i>	18.2 (d)	4 000 PLN na wydarzenie

**Nowy Formularz Załącznika do Oferty stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

Zamawiający informuje, że Formularz Załącznika do Oferty zawierający wszystkie zmiany do tego dokumentu, wg stanu na dzień 20.10.2010 r. zostanie zamieszczony na stronie internetowej BIP Zamawiającego w zakładce dotyczącej postępowania przetargowego JG-PR-2010-1.

**19. „Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, aby przejścia szczelne stosowane dla rur kamionkowych kielichowych były dostarczane do producenta, który zamontuje je w procesie prefabrykacji kręgów”**,

**Ad.19** TAK. W Części II SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia, Tom 1 Dokumentacja Projektowa dla Kontraktu JG-PR-2010-1.1 pn. „Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni” (punkt 8.1.1 Rury kamionkowe, strona 24) oraz w Części II SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia, Tom 1 Dokumentacja Projektowa dla Kontraktu JG-PR-2010-1.2 pn. „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki” (punkt 8.1.1 Rury kamionkowe strona 23 oraz 52) Zamawiający określił, że:

*„Podłączenie rur kamionkowych do studni żelbetowych należy wykonać poprzez przegubowy element GM osadzony w ścianie studni (osadzone fabrycznie u wytwórcy kręgów żelbetowych). Do osadzonych w ścianach elementów przegubowych GM nawiązuje się króćcami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu (GZ, GA) o długości od 150 mm do 600 mm”.*

Zał. 1 szt.

**Nowy Formularz Załącznika do Oferty**