



---

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze**

**58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21  
tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516**

**Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS: 0000150045**

**NIP 611-020-41-61**

**REGON 230179280**

**Kapitał zakładowy: 218 007 000,00**

---

**Odpowiedzi na pytania do SIWZ**

**Dla przetargu nieograniczonego pn. „Usługi projektowe – zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3,  
zadanie 4, zadanie 5”**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

NP/ZP/12/2012

**Pytanie nr 2**

**W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. „Usługi projektowe – zadanie 1, zadanie 2,  
zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5” w Jeleniej Górze proszę o orientacyjne podanie dla  
poszczególnych zadań:**

**Zadanie 1.**

- długość projektowanych wodociągów
- ilość projektowanych przyłączy wodociągowych

**Zadanie 2.**

- długość projektowanej kanalizacji sanitarnej

**Zadanie 3.**

- długość projektowanych wodociągów
- długość projektowanej kanalizacji sanitarnej
- ilość projektowanych przyłączy wodociągowych
- ilość projektowanych przykanalików sanitarnych

**Zadanie 4.**

- długość projektowanych wodociągów
- długość projektowanej kanalizacji sanitarnej
- ilość projektowanych przyłączy wodociągowych
- ilość projektowanych przykanalików sanitarnych

**Zadanie 5.**

- długość projektowanych wodociągów
- ilość projektowanych przyłączy wodociągowych

**Odp. Nr 2****Zadanie 1.**

- długość całkowita sieci wodociągowej ok. 700 m
- liczba przyłączy wodnych: 18

**Zadanie 2.**

- długość całkowita sieci kanalizacyjnej ok. 2720 m

**Zadanie 3.**

- długość całkowita sieci wodociągowej ok. 1010 m
- długość całkowita sieci kanalizacyjnej ok. 660 m
- ilość przyłączy wodnych: 53
- ilość przyłączy kanalizacyjnych: 21

**Zadanie 4.**

- długość całkowita sieci wodociągowej ok. 1570 m
- długość całkowita sieci kanalizacyjnej ok. 1570 m
- ilość przyłączy kanalizacyjnych: 72
- ilość przyłączy wodociągowych: 12

**Zadanie 5.**

- długość całkowita sieci wodociągowej ok. 3800 m
- ilość przyłączy wodnych: 185

**Pytanie nr 3**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. „ Usługi projektowe- zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5” w Jeleniej Górze proszę o informację czy zgodnie z pkt. 4.4.b szczegółowego zakresu zamówienia należy wykonać mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej czy też analogowej (papierowej). W Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze nie otrzymałem na ten temat jednoznacznej odpowiedzi. Wykonanie map w wersji cyfrowej jest droższe i trwa znacznie dłużej niż ich wykonanie w wersji analogowej.

Odp. 3

Nie ma wymogu wykonania mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej.