



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze**

**58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516**

**Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000150045**

NIP 611-020-41-61

REGON 230179280

Kapitał zakładowy: 218 007 000,00

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 24.08.2012r.

Dla zamówienia pn. Modernizacja wyposażenia stacji transformatorowej z uwzględnieniem układu APZ po stronie niskiego napięcia zasilającej Zakład Uzdatniania Wody Grabarów w Jeleniej Górze przy ul. Dębowej 2.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

NP/ZP/30/2012

Pytanie 2

W projekcie podany jest typ rozdzielnic SN Uniswitch. Rozdzielnica tego typu nie jest już produkowana i dostępna w sprzedaży. Proszę o podanie rodzaju rozdzielnic jaką należy zbudować w zastępstwie.

Odpowiedź

Nie produkowaną rozdzielnice SN Uniswitch zastępuje rozdzielnia nowej generacji typu **UniSet**, o identycznych parametrach technicznych co projektowana.