



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze**

**58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516**

**Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000150045**

NIP 611-020-41-61

REGON 230179280

Kapitał zakładowy: 218 970 000,00

**Odpowiedzi na pytania do SIWZ
19.11.2012r.**

Dla przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa i przebudowa sieci oraz przyłączy wodociągowych w Jeleniej Górze w rejonie ulic Okrężnej, Południowej, Podleśnej i Malej.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

NP/ZP/47/2012

Pytanie nr 1

W specyfikacji technicznej –sieć wodociągowa i uzbrojenie sieci pkt. 2.1 podano rodzaj rur wodociągowych PE100 SDR 17 i PN 80 SDR 11

Prosimy o określenie rodzaju i wymagań odnośnie rur do zastosowania przy realizacji robót metodą bezwykopową. Czy są takie same jak dla metody wykopem otwartym

Odp. 1

Do realizacji robót metodą bezwykopową należy zastosować rury RC PE 100 SDR11