



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000150045

NIP 611-020-41-61

REGON 230179280

Kapitał zakładowy: 219 407 500,00

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 20.02.2013r.

Dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługi projektowe

„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla m. Radomierz”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

TDI/321/3/2013

Pytanie nr 3

Czy zadanie przewidziane jest do realizacji tylko na terenie gminy Jeleniej Góry, czy również na terenie gminy Janowice Wielkie?

Odp. 3

Inwestycja w granicach miasta Jelenia Góra (zakończenie sieci wod-kan przy zakładzie SCHNEIDER)

Pytanie 4

W jaki sposób należy zakończyć projektowane sieci przy SCHNEIDERZE (studnia wodomierzowa, hydrofornia –SIEĆ WODY) (tłocznia lub przepompownia ścieków, - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ)

Odp. 4

Zakończenie sieci wod-kan powinno umożliwiać przyłączenie się Zakładu do sieci, sieć wodociągowa zakończona studnią wodomierzową, sieć kanalizacji sanitarnej zakończona studnią z przepływomierzem ścieków.

Pytanie 5

Jakie jest ciśnienie sieci wody w punkcie podłączenia, a jakie jest wymagane przy SCHNEIDERZE?

Odp.5

Ciśnienie wody w pkt. wpięcia 0,2÷0,22 MPa

Pytanie 6

Czy w przypadku konieczności zaprojektowania obiektów (tłocznia, hydrofornia) należy ująć cz. elektryczną?

Odp. 6

W opisanym przypadku należy zaprojektować część elektryczną.